



Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

31.

Obecný úrad v Batizovciach	
Dátum:	06.08.2019
Číslo zápisnice:	1165/2019
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: JUDr. LOSNAR

Obecný úrad

Štúrova 29/2

059 35 Batizovce

Naša značka
16712 119

Vaša značka

Vybavuje
Ing. Sedláková Jana

V Poprade
30.7.2019

Vec: Kvalita vody vo verejnom vodovode Batizovce

Na základe sťažnosti obyvateľa obce Batizovce na kvalitu dodávanej pitnej vody verejným vodovodom v júli 2019 Vám dávame nasledovné stanovisko:

Verejný vodovod Batizovce je súčasťou skupinového vodovodu Štôla, Mengusovce, Batizovce a Lúčivná. Vodným zdrojom pre zásobovanie sú pramene nad Štôlou a v prípade nedostatku vody potok Veľký Šum. Voda je upravovaná v úpravni vody Štôla. Úprava vody spočíva vo filtrácii, odkyselení a dezinfekcii chlórnanom sodným. Odtiaľ je pitná voda distribuovaná do zásobných vodojemov jednotlivých spotrebísk skupinového vodovodu a rozvodných sietí.

Základnou povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je zabezpečiť dostatok vody pre zásobovaných obyvateľov a v požadovanej kvalite v súlade s vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z.. Kvalita je monitorovaná prevádzkovateľom v početnosti určenej platnou legislatívou pre prevádzkovú kontrolu kvality vody. Odbery vzoriek a ich vyšetrenie je vykonávané akreditovaným laboratóriom prevádzkovateľa. Výsledky prevádzkového monitoringu sú pravidelne posielané na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, ktorý zároveň vykonáva kontrolu verejných vodovodov svojimi odbermi a analýzami.

Týmto chceme ubezpečiť obyvateľov Batizovciac, že sme nezaznamenali žiadne technické problémy na verejnom vodovode, ktoré by mohli byť dôvodom zhoršenia kvality vody a ani neboli zaznamenané závadné vzorky v spotrebiskách skupinového vodovodu. Nemáme v evidencii ani iné sťažnosti na kvalitu vody z celého skupinového vodovodu. Na základe predmetnej sťažnosti boli vykonané aj mimoriadne odbery vzoriek z verejného vodovodu Batizovce a nebola preukázaná mikrobiologická závadnosť dodávanej vody.

Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu vody, ktorú dodáva spotrebiteľom, ale za vnútorné rozvody nehnuteľností sú zodpovední sami spotrebiteľia. Zárukou udržania dobrej kvality pitnej vody u spotrebiteľa je pravidelný odber, zo všetkých odberných zariadení nehnuteľností a tým pravidelný preplach všetkých vnútorných rozvodov čerstvou pitnou vodou.

S pozdravom

Ing. Matúš Galík, PhD.
výrobný riaditeľ PVPS a.s.

Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968, IČ DPH: SK2021918459
-9-

Kópia: vybavujúci
spisovňa

Rayden

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Call centrum tel. 0850 111 800, info@pvpsas.sk,

IČ DPH: SK2021918459, IČO 36 500 968, Zapsané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1030 1/P

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, IBAN: SK26 0200 0000 0019 3076 9056

www.pvpsas.sk

člen skupiny VEOLIA
VODA

